

RINNOVA



ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ



Вітаємо Вас із вдалим вибором!

Ви придбали модульний котел з електронним регулюванням і розпалом,

- високою продуктивністю,
- герметичною камерою,
- сталевим теплообмінником для системи гарячого водопостачання.

Матеріали, з яких виготовлений котел, та системи регулювання, якими він обладнаний, гарантують високий рівень безпеки, комфорту та економії електроенергії, надаючи Вам можливість відчути всі переваги автономного опалення.



НЕБЕЗПЕЧНО! Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом, щоб уникнути фізичних травмувань (ран або ударів тощо).



НЕБЕЗПЕЧНО! Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом, щоб уникнути нещасних випадків у результаті ушкодження електричним струмом.



НЕБЕЗПЕЧНО! Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом, щоб уникнути небезпеки виникнення пожеж та вибухів.



НЕБЕЗПЕЧНО! Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом, щоб уникнути термічних травм (опіків).



УВАГА! Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом, щоб запобігти пошкодженню та/або псуванню обладнання котла або інших предметів.



УВАГА! В інструкціях, позначених цим символом, міститься важлива інформація, яку необхідно уважно прочитати.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ



- ✓ Необхідно уважно прочитати **цей посібник**, щоб експлуатувати котел раціональним і надійним чином; посібник слід дбайливо зберігати, оскільки в ньому міститься інформація, яка може стати у нагоді в майбутньому. У випадку зміни власника необхідно передати цей посібник разом з котлом.
- ✓ **Перше ввімкнення котла** має здійснювати один із вповноважених центрів технічної допомоги, термін дії гарантії починається з дати першого ввімкнення котла.
- ✓ Виробник не несе відповідальності за помилкові інтерпретації інструкцій в результаті неправильного перекладу цього посібника; виробник не може також вважатися відповідальним за невиконання інструкцій, які містяться в посібнику, або за наслідки будь-яких не описаних в ньому дій.

ПІД ЧАС МОНТАЖУ

- ✓ **Монтаж** котла мають виконувати кваліфіковані спеціалісти, які несуть відповідальність за дотримання відповідного діючого законодавства та національних і місцевих норм.
- ✓ **Котел** дозволяє нагрівати воду до температури, нижчої за температуру кипіння, та має бути підключений до системи опалення та/або системи гарячого водопостачання, сумісними з його експлуатаційними характеристиками та потужністю.
Необхідно живити котел **метаном (G20) або зрідженим газом (бутан G30 - пропан G31)**.
Необхідно використовувати котел виключно за призначенням, а також:
 - захистити його від дії атмосферних чинників;
 - заборонити доступ до нього дітям та недосвідченим особам;
 - уникати неправильного використання;
 - уникати дій з опломбованими компонентами;
 - не доторкатися до будь-яких частин котла під час його роботи.

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- ✓ **Суворо заборонено, оскільки небезпечно** закривати, в тому числі частково, повітрозабірники вентиляції приміщення, в якому встановлено котел (UNI 7129/08).
- ✓ **Ремонт** котла мають виконувати виключно спеціалісти вповноваженого центра технічної допомоги з використанням оригінальних (фірмових) деталей; у разі несправності необхідно обмежитися лише відключенням котла (див. відповідні інструкції).
- ✓ **Якщо відчувається запах газу:**
 - не користуйтеся електричними вимикачами, телефонами і будь-якими іншими предметами, що можуть викликати появу іскри;
 - негайно відчиніть двері та вікна, щоб створити протяг для провітрювання приміщення;
 - закрийте газовий вентиль;
 - викликайте кваліфікованих спеціалістів.
- ✓ **Перед запуском котла** рекомендується, щоб кваліфікований спеціаліст перевінив систему подачі газу щодо:
 - надійної герметичності;
 - наявності необхідної для котла потужності;
 - наявності всіх пристроїв безпеки і контролю, передбачених діючими нормами;
 - наявності підключення запобіжного клапану до зливної лійки.

Виробник не несе відповідальності за втрати, що сталися внаслідок відкриття запобіжного клапану й витоку води у випадку неправильного підключення клапану до зливної системи.
- ✓ **Не торкайтеся обладнання** мокрими або вологими частинами тіла та/або без взуття.
- ✓ **У разі проведення ремонту або технічного обслуговування** об'єктів, розташованих поблизу димоходів та/або пристроїв випуску диму або їх обладнання, необхідно відключити котел, а після закінчення робіт, перевірити надійність його роботи за допомогою кваліфікованого спеціаліста.

Країна призначення	Категорія виробу	Газ під тиском
RU - UA		Див.розділ "Газ під тиском" на стор. 23

ЗМІСТ

1 ОПИС КОТЛА	6	5.10 Підключення зовнішнього зонду температури	44
1.1 Загальний вигляд	6	5.11 Електричне з'єднання котла з зовнішнім зондом	44
1.2 Відсічний клапан і вентиля	6	5.12 Електричне з'єднання котла з пультом дистанційного управління (додаткова позиція)	45
1.3 Панель управління	7	5.13 Активізація роботи з зовнішнім зондом з пульту дистанційного управління	45
1.4 Загальні характеристики РК-дисплея	8	5.14 Налаштування коефіцієнту K зовнішнього зонду	46
2 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	10	5.15 Налаштування пост-циркуляції насоса	48
2.1 Застереження	10	5.16 Вибір частоти повторного вмикання	50
2.2 Ввімкнення	10	5.17 Приклади гідравлічних систем з гідросепаратором (додаткова позиція)	52
2.3 Температура контура опалення	11	6 ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ	53
2.4 Температура води в системі гарячого водопостачання	12	6.1 Застереження	53
2.5 Вимкнення	13	6.2 Послідовність дій	53
3 КОРИСНІ ПОРАДИ	14	7 ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ	56
3.1 Наповнення контура опалення	14	7.1 Застереження	56
3.2 Опалення	14	7.2 Операції і налаштування газу	56
3.3 Захист від замерзання	14	8 ЗМІНА ТИПУ ГАЗУ	61
3.4 Періодичне технічне обслуговування	15	8.1 Застереження	61
3.5 Зовнішнє очищення	15	8.2 Дії з пристосування	61
3.6 Неполадки в роботі котла	15	9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	63
3.7 Перегляд в режимі INFO	16	9.1 Застереження	63
3.8 Код неполадки на пульті дистанційного управління	17	9.2 Демонтаж панелей корпусу	63
4 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19	9.3 Випорожнення системи гарячого водопостачання	64
4.1 Загальний вигляд	19	9.4 Випорожнення системи опалення	64
4.2 Принципова схема	20	9.5 Очищення первинного теплообмінника	64
4.3 Електрична схема	22	9.6 Перевірка герметизації розширювального бачка	64
4.4 Газ під тиском	23	9.7 Очищення теплообмінника гарячого водопостачання	64
4.5 Технічні дані M290.24CM/M	24	9.8 Очищення пальника	65
4.6 Технічні дані M290.28CM/M	27	9.9 Перевірка труби випуску диму	65
4.7 Технічні дані M290.32CM/M	30	9.10 Контроль коефіцієнту корисної дії котла	65
4.8 Гідравлічна характеристика	33	9.11 Налаштування функції «сажотрус»	66
4.9 Розширювальний бачок	33	9.12 Налаштування для зміни електронної контрольної плати	68
5 МОНТАЖ	34		
5.1 Застереження	34		
5.2 Запобіжні заходи під час монтажу	34		
5.3 Монтаж опорної стійки котла	35		
5.4 Розміри	35		
5.5 Типи з'єднань	36		
5.6 Монтаж котла	36		
5.7 Розміри і довжина системи видалення диму	36		
5.8 Електричні з'єднання	42		
5.9 Підключення кімнатного термостату або зональних клапанів	43		

<i>Модель - Сертифікаційний код котла</i>
RINNOVA M290.24CM/M
RINNOVA M290.28CM/M
RINNOVA M290.32CM/M

Цей пристрій відповідає наступним європейським директивам:

Директива про газ 2009/142/CE

Директива про продуктивність 92/42/CE

Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/CE

Директива про низьку напругу 2006/95/CE

Постійно вдосконалюючи свою продукцію, виробник залишає за собою право в будь-який момент та без попереднього повідомлення змінювати дані, що містяться в цьому посібнику.


Ця документація носить інформативний характер і не може вважатися договором по відношенню до третіх осіб.

ОПИС КОТЛА

1 ОПИС КОТЛА

1.1 Загальний вигляд


Модель та серійний номер котла вказані у гарантійному сертифікаті.



Малюнок 1.1

1 Панель управління


1.2 Відсічний клапан і вентиля



Малюнок 1.2

- 2 Етикетка з типом газу
- 3 Труба подачі опалення
- 4 Труба виходу системи гарячого водопостачання
- 5 Газовий вентиль
- 6 Труба входу системи гарячого водопостачання
- 7 Труба повернення ("обратка") опалення
- 8 Кран наповнення контуру опалення
- 9 Кран випорожнення контуру опалення

1.3 Панель управління



Малюнок 1.3

- 10 Кнопка збільшення температури води в системі гарячого водопостачання
- 11 Кнопка зменшення температури води в системі гарячого водопостачання
- 12 Кнопка Скидання/Очікування/Зима/Літо
- 13 Кнопка зменшення температури опалення
- 14 Кнопка збільшення температури опалення
- 15 РК-дисплей




Натискання кнопки СКИДАННЯ призводить до повернення всіх параметрів до значень, встановлених виробником; для цього необхідно ввести "параметр 08=04". Після виконання скидання всі символи на дисплеї загораються.

ОПИС КОТЛА

1.4 Загальні характеристики РК-дисплея

Щодо технічних характеристик котла див. розділ "ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ" на с. 10.



Малюнок 1.4

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

	Зображення символу в оточенні ризик означає, що цей символ мигає
	Горить: функція гарячого водопостачання активована Мигає: здійснюється нагрівання води в системі гарячого водопостачання
	Горить: блок контролю сонячних батарей підключено Мигає: працює насос, що живиться від сонячних батарей
	Горить: функція опалення активована Мигає: здійснюється опалення
	Горить: функція попереднього нагрівання 3 зірки активована Мигає: здійснюється попереднє нагрівання 3 зірки

	Горить: протягом 15 сек. тільки після наповнення системи Мигає: у випадку низького тиску в системі або у випадку перегляду тиску в меню "INFO" (Інформація)
	Горить: наявність полум'я Мигає: здійснюється розпал
	Горить: попередження про наближення дати технічного обслуговування Мигає: дата технічного обслуговування або технічне обслуговування не виконано
RESET	Горить: блокування котла. Можна перезапустити котел за допомогою кнопки скидання
	Горить: пульт дистанційного управління підключено Мигає: запит з пульта дистанційного управління

СИГНАЛІЗАЦІЯ РК-ДИСПЛЕЯ

ДИСПЛЕЙ	ФУНКЦІЯ
E01 + RESET	Аварійне блокування через відсутність розпалу
E02 + RESET	Блокування через спрацювання термостату безпеки
E03 + RESET	Загальне блокування
E04 + 	Відсутність циркуляції в насосі або недостатній тиск в системі
E05 + 	Неполадки реле тиску диму
E06 + 	Поломка зонду NTC системи опалення
E07 + 	Поломка зонду NTC системи гарячого водопостачання
E08 + 	Поломка зовнішнього зонду NTC

ОПИС КОТЛА

ДИСПЛЕЙ	ФУНКЦІЯ
E11 + 	Наявність полум'я-паразиту
E14 + 	Відсутність циркуляції через градієнт температури (>2K/c)
E20 + 	Блокування електромагнітного клапана EVG
E21 + 	Блокування електромагнітного клапана EVG
E22 + 	Блокування електромагнітного клапана EVG
E23 + 	Блокування електромагнітного клапана EVG
E24 + 	Блокування через аномальне горіння під час розпалу
E25 + 	Блокування через аномальне горіння під час роботи
E69 + 	Блокування через помилку монтажу електропроводки
L 01	Обмеження NTC в системі гарячого водопостачання
- - -	Котел у режимі очікування, тире загоряються по черзі, позначаючи рух (захист від замерзання активовано)
609 	У випадку низького тиску цей параметр буде автоматично зображений у мигаючому режимі. Коли система досягне необхідного тиску, символ буде горіти ще 15 сек., а потім згасне. В меню "INFO" можна проглянути значення тиску; значення наводиться без десяткової точки.
Po 35	Пост-циркуляція насоса активована (мигання Po + мигання температури)

ДИСПЛЕЙ	ФУНКЦІЯ
bP 15	Котел в режимі захисту від замерзання (мигання bP + мигання температури)
 41 	Котел здійснює нагрівання води для системи гарячого водопостачання. На дисплеї показана температура води в системі гарячого водопостачання.
 34 	Котел здійснює опалення.
78 	Настройка опалення (всі інші символи не горять)
46 	Настройка системи гарячого водопостачання (всі інші символи не горять)
44 56	Відкладення розпалу пальника через завантаження системи (мигання uu + мигання температури)
65 	Котел в режимі "сажотрус". Активувати режим "сажотрус" можна, встановивши "параметр P09=01", після чого на дисплеї з'являться такі символи: LP = мінімум системи гарячого водопостачання hP = мінімум опалення cP = максимум опалення dP = максимум системи гарячого водопостачання Перехід між символами можна здійснити за допомогою кнопок 14 і 13.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2.1 Застереження



Необхідно, щоб контур опалення був постійно наповнений водою, навіть коли котел працює виключно в системі гарячого водопостачання.

В іншому випадку наповніть контур, див. розділ "Наповнення контура опалення" на с. 14.

Всі котли обладнані системою захисту від замерзання, яка спрацьовує, коли температура котла опускається нижче 5 °C; **тому вимикати котел не можна.**

Якщо котел не використовується в холодну пору року, та існує ризик замерзання, необхідно виконати інструкції, див. розділ "Захист від замерзання" на с. 14.

2.2 Ввімкнення

- Відкрийте газовий вентиль та вентилі, встановлені під час монтажу котла (Малюнок 2.1).



Малюнок 2.1

- Підключіть котел до мережі електричного живлення за допомогою двополюсного вимикача, передбаченого під час установки. На дисплеї буде показаний стан котла (останній в пам'яті), див. (Малюнок 2.2).



Режим очікування
Тире загоряються по черзі, позначаючи рух.



Зима




Літо

Малюнок 2.2

Робота в режимі опалення/гарячого водопостачання


- Натисніть й утримуйте 2 сек. кнопку 12 до появи на дисплеї символів  і  (Малюнок 2.3).



Малюнок 2.3

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


- На дисплеї буде показана температура котла (первинний контур) та символи  і  (Малюнок 2.4).



Малюнок 2.4


Робота виключно в режимі гарячого водопостачання

- Натисніть й утримуйте 2 сек. кнопку 12 до появи на дисплеї символу  (Малюнок 2.5).



Малюнок 2.5

- На дисплеї буде показана температура котла (первинний контур) та символ  (Малюнок 2.6).




Малюнок 2.6

2.3 Температура контура опалення

Можна регулювати температуру гарячої води на подачі опалення за допомогою кнопок 13 (зменшення) і 14 (збільшення), див. (Малюнок 2.5), з мінімум 38 °C до максимум 85 °C. При першому натисканні однієї з двох кнопок на дисплеї з'являється задане значення, при повторному натисканні можна його змінювати.

Сигналізація РК-дисплея:

- задане значення температури гарячої води на подачі для опалення і символ  мигають; фон дисплея світиться (Малюнок 2.7).



Малюнок 2.7

Регулювання температури опалення в залежності від зовнішньої температури (без зовнішнього зонду)

Відрегулюйте температуру гарячої води на подачі опалення наступним чином:

- з 38 до 50, якщо зовнішня температура знаходиться між 5 і 15 °C;
- з 50 до 73, якщо зовнішня температура знаходиться між -5 і +5 °C;
- з 73 до 85, якщо зовнішня температура нижче -5.

Окрім того, дізнайтесь про найбільш оптимальні настройки, передбачені для системи, у спеціаліста з монтажу котла.

Відсутність на РК-дисплеї символу  означає, що система досягла заданої температури.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робота в режимі опалення

Коли котел здійснює опалення, на дисплеї з'являється символ , який супроводжується значенням температури води на подачі опалення, що збільшується. Символ  мигає (Малюнок 2.8).



Малюнок 2.8

Регулювання температури опалення за допомогою встановленого зовнішнього зонду

За допомогою підключеного зовнішнього зонду (додаткова позиція) котел автоматично регулює температуру води на подачі системи опалення в залежності від зовнішньої температури.

В цьому випадку кваліфікований спеціаліст з монтажу має відрегулювати котел відповідним чином (розділ "Настройка коефіцієнту K зовнішнього зонду" на с. 46).

В будь-якому разі, якщо температура в приміщенні не є комфортною, можна збільшити або зменшити температуру на подачі системи опалення на $\pm 15^{\circ}\text{C}$ за допомогою кнопок 13 (зменшення) і 14 (збільшення) (Малюнок 2.5).

2.4 Температура води в системі гарячого водопостачання

Можна регулювати температуру гарячої води в системі гарячого водопостачання за допомогою кнопок 10 (збільшення) і 11 (зменшення), див. Малюнок 2.5, з мінімум 35°C до максимум 60°C . При першому натисканні однієї з двох кнопок на дисплеї з'являється задане значення, при повторному натисканні можна його змінювати.

Сигналізація РК-дисплея:

- задане значення температури гарячої води на подачі в системі гарячого водопостачання і символ  мигають; фон дисплея світиться (Малюнок 2.7).



Малюнок 2.9

Регулювання

Відрегулюйте температуру води гарячого водопостачання відповідно до Ваших вимог і зменшіть необхідність змішування холодної води з гарячою.

Таким чином Ви зможете в повній мірі оцінити всі переваги автоматичного регулювання. Якщо жорсткість води є надзвичайно високою, рекомендується встановити котел на температуру, нижчу за 50°C .

В таких випадках бажано в будь-якому разі встановити пристрій для пом'якшування води в системі гарячого водопостачання.

Якщо максимальна витрата гарячої води в системі гарячого водопостачання є надто високою і не дозволяє підтримувати достатню температуру, необхідно встановити спеціальний обмежувач витрати, доручивши його монтаж кваліфікованому спеціалісту вповноваженого центру технічної допомоги.

Нагрівання води в системі гарячого водопостачання


Коли котел здійснює нагрівання води в системі гарячого водопостачання, на дисплеї з'являється символ , який супроводжується значенням температури води, що збільшується. Символ  мигає (Малюнок 2.10).



Малюнок 2.10

2.5 Вимкнення

Натисніть й утримуйте 2 сек. кнопку 12 (Малюнок 2.11) до появи на дисплеї символу — — — (тире загоряються по черзі, позначаючи рух, див. Малюнок 2.12).



Малюнок 2.11



Малюнок 2.12

Якщо планується не використовувати котел протягом довгого часу, необхідно:

- вимкнути котел з мережі електричного живлення;
- закрити всі вентиля котла (Малюнок 2.13);




Малюнок 2.13

- у разі необхідності спорожнити гідравлічні контури, див. розділ "Випорожнення системи гарячого водопостачання" на с. 64 та розділ "Випорожнення системи опалення" на с. 64.


3 КОРИСНІ ПОРАДИ

3.1 Наповнення контура опалення



Малюнок 3.1

Натисніть одночасно кнопки 12 і 14, щоб увійти до меню "INFO" (інформація). На дисплеї з'явиться код "J00", який зміниться значенням тиску "b13" (1,3 бар). Значення тиску наводиться без десяткової точки, буква позначає одиницю вимірювання (бар), див. Малюнок 3.2



Малюнок 3.2

Відкрийте вентиль наповнення (див. Малюнок 3.1), розташований під котлом, й одночасно перевірте на дисплеї тиск в контурі опалення. Тиск має перебувати в межах 1 - 1,5 бар (наприклад, 1,3 бар, див. Малюнок 3.2).


Виконавши цю операцію, закрийте вентиль наповнення й випустіть повітря, можливо наявне в радіаторах.

3.2 Опалення

Для раціональної та економічної роботи опалення встановіть кімнатний термостат. Ніколи не закривайте радіатор у приміщенні, де встановлено кімнатний термостат.

Якщо радіатор (або конвектор) не гріє, перевірте, чи немає повітря в системі та чи відкрито його вентиль.

Якщо температура в приміщенні є надто високою, необхідно її зменшити не за допомогою вентилів радіаторів, а регулюванням за допомогою кімнатного термостата або кнопок 13 і 14 регулювання опалення на панелі управління (Малюнок 3.3).



Малюнок 3.3

3.3 Захист від замерзання


Система захисту від замерзання й інші можливі пристрої додаткового захисту оберігають котел від можливих пошкоджень в результаті різкого зниження зовнішньої температури.

Проте така система не гарантує захисту всієї гідравлічної системи.

Якщо зовнішня температура опускається нижче 0 °C, рекомендується залишити активованою всю систему, встановивши кімнатний термостат на низьку температуру.

Функція захисту від замерзання активна,

навіть коли котел перебуває в режимі очікування (тире загораються по черзі, позначаючи рух, див. Малюнок 3.4).



Малюнок 3.4

У разі вимкнення кваліфікований спеціаліст має спорожнити котел (контури опалення і гарячого водопостачання) та системи опалення і гарячого водопостачання.

3.4 Періодичне технічне обслуговування

Для забезпечення ефективної і надійної роботи котла рекомендується, щоб кваліфікований спеціаліст вповноваженого центру технічної допомоги здійснював його технічне обслуговування та очищення принаймні один раз на рік.

Під час контролю мають бути перевірені та очищені найважливіші компоненти котла. Такий контроль може виконуватися в рамках договору про технічне обслуговування.

3.5 Зовнішнє очищення




Перш ніж виконувати будь-які операції з очищення, від'єднайте котел від мережі електричного живлення.

Для очищення використовуйте тканину, змочену мильним розчином.

Не використовуйте: розчинники, легкозаймисті та абразивні речовини.

3.6 Неполадки в роботі котла

Якщо котел не працює, і на дисплеї з'являється код з буквою "E" на початку та напис **RESET** (Скидання), розділ "Загальні характеристики РК-дисплея" на с. 8, це означає, що котел заблоковано. Фон дисплея світиться (Малюнок 3.5).



Малюнок 3.5

Щоб перезапустити котел, натисніть кнопку скидання 12 (Малюнок 3.3) на панелі управління.



Якщо аварійне блокування котла спрацьовує часто, необхідно звернутися до вповноваженого центру технічної допомоги.

Сигналізація інших можливих неполадок на РК-дисплеї

Якщо на дисплеї з'являється код з буквою "E" на початку та символ , це означає неполадку, при якій роботу котла не можна перезапустити.

Фон дисплея світиться (Малюнок 3.6).




Малюнок 3.6

Ще одне попередження може з'явитися, якщо теплообмінник гарячого водопостачання не може прийняти всю потужність котла,

КОРИСНІ ПОРАДИ

Наприклад, якщо теплообмінник забитий накипом. Така проблема може статися, тільки коли котел здійснює нагрівання води в системі гарячого водопостачання.

В цьому випадку на дисплеї з'являється код **01**, передує літера **L**. Фон дисплея світиться (Малюнок 3.7).



Малюнок 3.7



Щоб відновити безперешкодну роботу котла, необхідно викликати спеціаліста вповноваженого центру технічної допомоги.

Шум повітряних бульбашок

Перевірте тиск в контурі опалення і, у разі необхідності, наповніть його, див. розділ "Наповнення контура опалення" на с. 14.

Низький тиск в системі

Додайте ще води в систему опалення.

Щоб це виконати, див. розділ "Наповнення контура опалення" на с. 14.

Необхідно періодично перевіряти тиск в системі опалення самостійно.

Якщо необхідність додавання води виникає надто часто, необхідно звернутися до вповноваженого центру технічної допомоги для перевірки наявності витоків води з системи опалення або самого котла.

Із запобіжного клапану витікає вода

Перевірте, чи добре закрито вентиль наповнення (див. розділ "Наповнення контура опалення" на с. 14).

Перевірте в меню "INFO" (Інформація), чи не наближається тиск в контурі опалення до 3 бар; якщо це так, рекомендується злити частину води з системи через перепускні клапани повітря, розташовані на радіаторах, щоб привести тиск до норми.




У випадку не описаних вище неполадок, необхідно вимкнути котел, див. розділ "Вимкнення" на с. 13, й викликати спеціаліста вповноваженого центру технічної допомоги.

3.7 Перегляд в режимі INFO

В режимі INFO можна переглянути деякі дані стану роботи котла. У разі несправностей в роботі котла ці дані можуть знадобитися вповноваженому центру технічної допомоги для виявлення причин неполадки.

Щоб увійти в режим INFO, необхідно одночасно натиснути й утримувати кнопки 12 і 14 (Малюнок 3.8) до появи на дисплеї коду "J00", за яким слідує значення параметру (Малюнок 3.9).



Малюнок 3.8



Малюнок 3.9

Щоб переглянути значення, натисніть кнопку 13 (зменшення) або 14 (збільшення). Щоб вийти з режиму INFO, швидко натисніть кнопку 12, див. (Малюнок 3.8). Вихід буде здійснено автоматично, якщо жодна кнопка не буде натиснута протягом 30 сек.

В цій таблиці наведені параметри, які можна переглянути в режимі INFO.

Параметр	Код
Тиск в первинному контурі	J00 + значення
Зовнішня температура	J01 + значення
Значення кривої K, заданої в приміщенні	J02 + значення
Офсетне значення кліматичної кривої	J03 + значення
Задане значення температури опалення (розраховане за кліматичною кривою або заданою температурою)	J04 + значення
Температура NTC на подачі	J05 + значення
Температура NTC на поверненні	J06 + значення
Настройки системи гарячого водопостачання	J07 + значення

Темп. гарячого водопостачання на вході (якщо передбачено)	J08 + значення
Темп. гарячого водопостачання на подачі	J09 + значення
Витрата води в системі гарячого водопостачання	J10 + значення
Температура диму (якщо передбачено)	J11 + значення
Швидкість вентилятора (якщо передбачено)	J12 + значення
Тиск датчика тиску (якщо передбачено)	J13 + значення
Ступінь іонізації	J14 + значення
Кількість місяців до дати технічного обслуговування	J15 + значення
Стан 3 зірки (ВМК.=01, ВИМК.=00)	J16 + значення
HWCH Hardware code high (код версії обладнання)	J17 + значення
HWCH Hardware code low (код версії обладнання)	J18 + значення
SWCH Software code high (код версії програмного забезпечення)	J19 + значення
SWCH Software code low (код версії програмного забезпечення)	J20 + значення

3.8 Код неполадки на пульті дистанційного управління

Якщо до котла підключено пульт дистанційного управління (додаткова позиція), в центральній частині дисплея пульта можна побачити код неполадки котла.

Неполадка позначається цифровим кодом з літерою **Е** на кінці.

В цій таблиці наведені коди, які можна побачити на дисплеї пульта дистанційного управління.


КОРИСНІ ПОРАДИ

Неполадка	Код
Блокування через невдалий розпал	01E
Блокування через спрацьовування термостату безпеки	02E
Загальне блокування	03E
Відсутність води в контурі опалення або відсутність циркуляції	04E
Неполадки реле тиску диму	05E
Неполадка зонду NTC системи опалення	06E
Неполадка зонду NTC системи гарячого водопостачання	07E
Неполадка зовнішнього зонду NTC	08E
Полум'я-паразит	11E
Відсутність циркуляції або неполадка насоса або спрацьовування блокування через крайню температуру первинного контуру	14E

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


4.1 Загальний вигляд



МОНТАЖ

Малюнок 4.1

4.2 Принципова схема



Малюнок 4.2

- | | |
|--|--|
| 3 Труба подачі опалення | 16 Реле тиску диму |
| 4 Труба виходу системи гарячого водопостачання | 17 Відводи заміру перепаду тиску, що створюється вентурі |
| 5 Газовий вентиль | 18 Труба випуску диму |
| 6 Труба входу системи гарячого водопостачання | 19 Труба забору повітря |
| 7 Труба повернення ("обратка") опалення | 20 Вентилятор |
| 8 Кран наповнення контуру опалення | 21 Вентурі |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 22** Зонд NTC системи гарячого водопостачання
- 23** Кран випорожнення первинного контуру
- 24** Запобіжний клапан на 3 бар
- 25** Пробка віддушини насоса
- 26** Насос
- 27** Автоматичний повітряний клапан
- 28** Витратомір системи гарячого водопостачання
- 29** Модуючий газовий клапан
- 30** Відвід для замірювання тиску на виході з газового клапану
- 31** Відвід для замірювання тиску на вході газового клапану
- 32** Датчик тиску системи опалення
- 33** Зонд NTC опалення / Максимальна температура опалення
- 34** Трьохходовий клапан
- 35** Затвор трьохходового клапану
- 36** Електрод контролю наявності полум'я / Електрод розпалу
- 37** Пальник
- 38** Камера згорання
- 39** Первинний теплообмінник
- 40** Обмінник гарячого водопостачання
- 41** Розширювальний бачок
- 42** Приєднана обвідна труба (бай-пас)
- 43** Фільтр води в системі гарячого водопостачання
- 44** Обмежувач витрати гарячого водопостачання (додаткова позиція)

* Щоб отримати доступ до таблички з даними, необхідно зняти передню панель корпусу, як описано в розділі "Технічне обслуговування"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.3 Електрична схема

1	Кабель електричного живлення	6	NTC системи гарячого водопостачання	11	Термостат нагрівника - датчик нагрівника
2	Насос	7	Витратомір системи гарячого водопостачання	12	Контактна панель зовнішнього зонду
3	Трьохходовий клапан	8	Датчик тиску опалення	13	Контактна панель для з'єднання пульта дистанційного управління і кімнатного термостату
4	Вентилятор	9	NTC опалення - NTC макс. температури	14	Електрод розпалу / контролю наявності полум'я
5	Газовий клапан	10	Реле тиску диму	15	Контактна панель електричного живлення



a	оранжевий	g	жовтий	n	чорний	g/v	жовтий / зелений
b	білий	gr	сірий	r	червоний		
c	блакитний (синій)	m	коричневий	v	фіолетовий		

Малюнок 4.3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.4 Газ під тиском

G20

Країна призначення	Категорія виробу	Газ під тиском			
		ГАЗ		Норм.	Мін. Макс.
RU - UA		G20	Па	2000	1700 2500
			бар	20	17 25

G30

Країна призначення	Категорія виробу	Газ під тиском			
		ГАЗ		Норм.	Мін. Макс.
RU - UA		G30	Па	2900	2000 3500
			бар	29	20 35

G31

Країна призначення	Категорія виробу	Газ під тиском			
		ГАЗ		Норм.	Мін. Макс.
RU - UA		G31	Па	3700	2500 4500
			бар	37	25 45

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.5 Технічні дані M290.24CM/M

(Q.pom.) Номінальна витрата тепла опалення / гарячого водопостачання (Hi)	кВт	25,5
	ккал/ч	21926
(Q.pom.) Мінімальна витрата тепла опалення (Hi)	кВт	14,5
	ккал/ч	12468
(Q.pom.) Мінімальна витрата тепла гарячого водопостачання (Hi)	кВт	11,0
	ккал/ч	9458
Максимальна корисна потужність опалення / гарячого водопостачання	кВт	23,7
	ккал/ч	20378
Мінімальна корисна потужність опалення	кВт	12,9
	ккал/ч	11092
Мінімальна корисна потужність гарячого водопостачання	кВт	9,8
	ккал/ч	8426

Визначений коефіцієнт		
ККД ном. 60°/80° C	%	92,8
ККД мін. 60°/80° C	%	89,2
ККД при 30% потужності	%	90,7
Енергетичний ККД		***
Втрати тепла через димохід з функціонуючим пальником	Pf (%)	6,3
Втрати тепла через димохід з погашеним пальником ΔT 500C	Pfbs (%)	0,2
Витік тепла через обшивку в навколишнє середовище з функціонуючим пальником	Pd (%)	0,9
Клас NOx		2
Зважений NOx	mg/кВтч	168
	ppm	95

Опалення		
Регульована температура **	°C	38 - 85
Максимальна робоча температура	°C	90
Максимальний тиск	кПа	300
	бар	3,0
Мінімальний тиск	кПа	30
	бар	0,3
Наявна висота напор (при 1000 л/ч)	кПа	20
	бар	0,20

** При мінімальній корисній потужності

Гаряче водопостачання		
Максимальна/мінімальна температура	°C	35 - 60
Максимальний тиск	кПа	1000
	бар	10
Мінімальний тиск	кПа	30
	бар	0,3
Максимальна витрата		
(ΔT =25 K)	л/мин	15,2
(ΔT =35 K)	л/мин	10,6
Мінімальна витрата	л/мин	2,5
Питома витрата гарячої води (ΔT =30 K) *	л/мин	11,2

* Згідно з нормою EN 625

Електричні характеристики		
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Потужність при номінальній тепло	Вт	107
Тепло вихідна потужність при мінімальних	Вт	106
Потужність в режимі очікування (режим очікування)	Вт	3
Ступінь захисту	IPX5D	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна витрата газу в режимі опалення / гарячого водопостачання

Природний газ G20	м3/ч	2,70
Бутан G30	кг/ч	2,01
Пропан G31	кг/ч	1,98

Мінімальна витрата газу в режимі опалення

Природний газ G20	м3/ч	1,53
Бутан G30	кг/ч	1,14
Пропан G31	кг/ч	1,13

Мінімальна витрата газу в режимі гарячого водопостачання

Природний газ G20	м3/ч	1,16
Бутан G30	кг/ч	0,87
Пропан G31	кг/ч	0,85

Максимальний тиск газу в пальнику в режимі опалення

Природний газ G20	Па	1280
	тбар	12,8
Бутан G30	Па	2820
	тбар	28,2
Пропан G31	Па	3600
	тбар	36,0

Мінімальний тиск газу в пальнику в режимі опалення

Природний газ G20	Па	400
	тбар	4,0
Бутан G30	Па	980
	тбар	9,8
Пропан G31	Па	1230
	тбар	12,3

Тиск запалення

Природний газ G20	Па	900
	тбар	9,0
Бутан G30	Па	1970
	тбар	19,7
Пропан G31	Па	2520
	тбар	25,2

Сопла	N°	Ø мм /100
Природний газ G20	11	130
Бутан G30	11	78
Пропан G31	11	78

Проектування димоходу

Максимальна температура диму	°C	123
Мінімальна температура диму	°C	110
Максимальна масова витрата диму	кг/с	0,0154
Мінімальна масова витрата диму	кг/с	0,0172
Максимальна масова витрата повітря	кг/с	0,0149
Мінімальна масова витрата повітря	кг/с	0,0169

Показники стосуються іспитів з розділеною на дві частини системою викиду 80 мм на 1 + 1 і природним газом G20

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Викиди диму		
Котел типу B22 C12 C32 C42 C52 C62 C82		
Ø коаксіального димоходу/повітропроводу	мм	60/100
Ø розділеного на дві частини димоходу/повітропроводу	мм	80/80
Ø коаксіального димоходу/повітропроводу на даху	мм	80/125

Інші характеристики		
Висота	мм	703
Ширина	мм	400
Глибина	мм	325
Вага	кг	32,7
Макс. Температура середи	°C	60
Мін. Температура середи	°C	-15

G20 Ні. 34,02 МДж/м3 (15°C, 1013,25 мбар)

G30 Ні. 45,65 МДж/кг (15°C, 1013,25 мбар)

G31 Ні. 46,34 МДж/кг (15°C, 1013,25 мбар)

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.6 Технічні дані M290.28CM/M

(Q.pom.) Номінальна витрата тепла опалення / гарячого водопостачання (Hi)	кВт	31,1
	ккал/ч	26741
(Q.pom.) Мінімальна витрата тепла опалення (Hi)	кВт	16,5
	ккал/ч	14187
(Q.pom.) Мінімальна витрата тепла гарячого водопостачання (Hi)	кВт	13,0
	ккал/ч	11178
Максимальна корисна потужність опалення / гарячого водопостачання	кВт	29,1
	ккал/ч	25021
Мінімальна корисна потужність опалення	кВт	14,9
	ккал/ч	12812
Мінімальна корисна потужність гарячого водопостачання	кВт	11,8
	ккал/ч	10146

Визначений коефіцієнт		
ККД ном. 60°/80° C	%	93,3
ККД мін. 60°/80° C	%	90,6
ККД при 30% потужності	%	92,2
Енергетичний ККД		***
Втрати тепла через димохід з функціонуючим пальником	Pf (%)	5,2
Втрати тепла через димохід з пога- шеним пальником ΔT 500C	Pfbs (%)	0,2
Витік тепла через обшивку в навколишнє середовище з функці- онуючим пальником	Pd (%)	1,5
Клас NOx		2
Зважений NOx	mg/кВтч	179
	ppm	101

Опалення		
Регульована температура **	°C	38 - 85
Максимальна робоча температура	°C	90
Максимальний тиск	кПа	300
	бар	3,0
Мінімальний тиск	кПа	30
	бар	0,3
Наявна висота напор (при 1000 л/ч)	кПа	21
	бар	0,21

** При мінімальній корисній потужності

Гаряче водопостачання		
Максимальна/мінімальна температура	°C	35 - 60
Максимальний тиск	кПа	1000
	бар	10
Мінімальний тиск	кПа	30
	бар	0,3
Максимальна витрата		
(ΔT =25 K)	л/мин	18,1
(ΔT =35 K)	л/мин	12,7
Мінімальна витрата	л/мин	2,5
Питома витрата гарячої води (ΔT=30 K) *	л/мин	13,6

* Згідно з нормою EN 625

Електричні характеристики		
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Потужність при номінальній тепло	Вт	116
Тепло вихідна потужність при мінімальних	Вт	115
Потужність в режимі очікування (режим очікування)	Вт	3
Ступінь захисту	IPX5D	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна витрата газу в режимі опалення / гарячого водопостачання

Природний газ G20	м3/ч	3,29
Бутан G30	кг/ч	2,45
Пропан G31	кг/ч	2,42

Мінімальна витрата газу в режимі опалення

Природний газ G20	м3/ч	1,75
Бутан G30	кг/ч	1,30
Пропан G31	кг/ч	1,28

Мінімальна витрата газу в режимі гарячого водопостачання

Природний газ G20	м3/ч	1,38
Бутан G30	кг/ч	1,03
Пропан G31	кг/ч	1,01

Максимальний тиск газу в пальнику в режимі опалення

Природний газ G20	Па	1180
	тбар	11,8
Бутан G30	Па	2790
	тбар	27,9
Пропан G31	Па	3550
	тбар	35,5

Мінімальний тиск газу в пальнику в режимі опалення

Природний газ G20	Па	320
	тбар	3,2
Бутан G30	Па	820
	тбар	8,2
Пропан G31	Па	1050
	тбар	10,5

Тиск запалення

Природний газ G20	Па	830
	тбар	8,3
Бутан G30	Па	1950
	тбар	19,5
Пропан G31	Па	2490
	тбар	24,9

Сопла	N°	Ø мм /100
Природний газ G20	14	130
Бутан G30	14	77
Пропан G31	14	77

Проектування димоходу

Максимальна температура диму	°C	111
Мінімальна температура диму	°C	100
Максимальна масова витрата диму	кг/с	0,0171
Мінімальна масова витрата диму	кг/с	0,0180
Максимальна масова витрата повітря	кг/с	0,0165
Мінімальна масова витрата повітря	кг/с	0,0177

Показники стосуються іспитів з розділеною на дві частини системою викиду 80 мм на 1 + 1 і природним газом G20

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Викиди диму		
Котел типу B22 C12 C32 C42 C52 C62 C82		
Ø коаксіального димоходу/повітропроводу	мм	60/100
Ø розділеного на дві частини димоходу/повітропроводу	мм	80/80
Ø коаксіального димоходу/повітропроводу на даху	мм	80/125

Інші характеристики		
Висота	мм	703
Ширина	мм	400
Глибина	мм	325
Вага	кг	33,4
Макс. Температура середи	°C	60
Мін. Температура середи	°C	-15

G20 Ні. 34,02 МДж/м3 (15°C, 1013,25 мбар)

G30 Ні. 45,65 МДж/кг (15°C, 1013,25 мбар)

G31 Ні. 46,34 МДж/кг (15°C, 1013,25 мбар)

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H₂O

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.7 Технічні дані M290.32CM/M

(Q.pom.) Номінальна витрата тепла опалення / гарячого водопостачання (Hi)	кВт	33,9
	ккал/ч	29149
(Q.pom.) Мінімальна витрата тепла опалення (Hi)	кВт	20,0
	ккал/ч	17197
(Q.pom.) Мінімальна витрата тепла гарячого водопостачання (Hi)	кВт	15,5
	ккал/ч	13328
Максимальна корисна потужність опалення / гарячого водопостачання	кВт	30,6
	ккал/ч	26311
Мінімальна корисна потужність опалення	кВт	18,0
	ккал/ч	15477
Мінімальна корисна потужність гарячого водопостачання	кВт	14,0
	ккал/ч	12038

Визначений коефіцієнт		
ККД ном. 60°/80° C	%	93,1
ККД мін. 60°/80° C	%	90,2
ККД при 30% потужності	%	90,9
Енергетичний ККД		***
Втрати тепла через димохід з функціонуючим пальником	Pf (%)	5,9
Втрати тепла через димохід з погашеним пальником ΔT 500C	Pfbs (%)	0,2
Витік тепла через обшивку в навколишнє середовище з функціонуючим пальником	Pd (%)	1,0
Клас NOx		2
Зважений NOx	mg/кВтч	169
	ppm	96

Опалення		
Регульована температура **	°C	38 - 85
Максимальна робоча температура	°C	90
Максимальний тиск	кПа	300
	бар	3,0
Мінімальний тиск	кПа	30
	бар	0,3
Наявна висота напор (при 1000 л/ч)	кПа	29
	бар	0,29

** При мінімальній корисній потужності

Гаряче водопостачання		
Максимальна/мінімальна температура	°C	35 - 60
Максимальний тиск	кПа	1000
	бар	10
Мінімальний тиск	кПа	30
	бар	0,3
Максимальна витрата		
(ΔT =25 K)	л/мин	20
(ΔT =35 K)	л/мин	14,2
Мінімальна витрата	л/мин	2,5
Питома витрата гарячої води (ΔT =30 K) *	л/мин	15,2

* Згідно з нормою EN 625

Електричні характеристики		
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Потужність при номінальній тепло	Вт	139
Тепло вихідна потужність при мінімальних	Вт	137
Потужність в режимі очікування (режим очікування)	Вт	3
Ступінь захисту	IPX5D	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна витрата газу в режимі опалення / гарячого водопостачання

Природний газ G20	м3/ч	3,59
Бутан G30	кг/ч	2,67
Пропан G31	кг/ч	2,63

Мінімальна витрата газу в режимі опалення

Природний газ G20	м3/ч	2,12
Бутан G30	кг/ч	1,58
Пропан G31	кг/ч	1,55

Мінімальна витрата газу в режимі гарячого водопостачання

Природний газ G20	м3/ч	1,64
Бутан G30	кг/ч	1,22
Пропан G31	кг/ч	1,20

Максимальний тиск газу в пальнику в режимі опалення

Природний газ G20	Па	1210
	мбар	12,1
Бутан G30	Па	2820
	мбар	28,2
Пропан G31	Па	3700
	мбар	37,0

Мінімальний тиск газу в пальнику в режимі опалення

Природний газ G20	Па	410
	мбар	4,1
Бутан G30	Па	980
	мбар	9,8
Пропан G31	Па	1340
	мбар	13,4

Тиск запалення

Природний газ G20	Па	720
	мбар	7,2
Бутан G30	Па	1930
	мбар	19,3
Пропан G31	Па	2320
	мбар	23,2

Сопла	N°	Ø мм /100
Природний газ G20	15	130
Бутан G30	15	77
Пропан G31	15	77

Проектування димоходу

Максимальна температура диму	°C	125
Мінімальна температура диму	°C	114
Максимальна масова витрата диму	кг/с	0,0196
Мінімальна масова витрата диму	кг/с	0,0205
Максимальна масова витрата повітря	кг/с	0,0190
Мінімальна масова витрата повітря	кг/с	0,0205

Показники стосуються іспитів з розділеною на дві частини системою викиду 80 мм на 1 + 1 і природним газом G20

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Викиди диму		
Котел типу B22 C12 C32 C42 C52 C62 C82		
Ø коаксіального димоходу/повітропроводу	мм	60/100
Ø розділеного на дві частини димоходу/повітропроводу	мм	80/80
Ø коаксіального димоходу/повітропроводу на даху	мм	80/125

Інші характеристики		
Висота	мм	703
Ширина	мм	400
Глибина	мм	325
Вага	кг	34,5
Макс. Температура середи	°C	60
Мін. Температура середи	°C	-15

G20 Ні. 34,02 МДж/м3 (15°C, 1013,25 мбар)

G30 Ні. 45,65 МДж/кг (15°C, 1013,25 мбар)


G31 Ні. 46,34 МДж/кг (15°C, 1013,25 мбар)

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.8 Гідравлічна характеристика

Гідравлічна характеристика являє собою залежність тиску (висоти напору) системи від витрати води.



Малюнок 4.4



Малюнок 4.5

Втрату напору котла вже віднято.

Витрата води з закритими термостатичними кранами

Котел обладнано автоматичним бай-пасом, який захищає первинний теплообмінник. В разі надзвичайного зменшення або повної зупинки циркуляції води в системі опалення через закриття термостатичних клапанів або кранів компонентів контуру, бай-пас забезпечує мінімальну циркуляцію води всередині первинного теплообмінника. Бай-пас відкалібровано на диференційний тиск приблизно 0,3-0,4 бар.

4.9 Розширювальний бачок

Різниця висоти між запобіжним клапаном і найвищою точкою системи може сягати максимум 10 метрів.

Якщо ця різниця більше, необхідно збільшити тиск попереднього наповнення розширювального бачка і системи в холодному стані на 0,1 бар для кожного збільшення на 1 метр.

Загальний об'єм	л	7,0
Тиск попереднього наповнення	кПа	100
	бар	1,0
Корисний об'єм	л	3,5
Максимальний вміст системи *	л	109

Малюнок 4.6

* В наступних умовах:

- середня-максимальна температура системи 85 °C;
- початкова температура при наповненні системи 10 °C.



Для систем з вмістом, що перевищує вміст системи (див. таблицю), необхідно передбачити додатковий розширювальний бачок.

5 МОНТАЖ

5.1 Застереження



Котел має відводити продукти згорання безпосередньо назовні або у спеціально спроектований димохід у відповідності до діючих національних норм та місцевих правил.

Перед монтажем котла необхідно **обов'язково** ретельно промити всі трубопроводи системи неагресивними хімічними засобами. Метою такої процедури є очищення від відходів або забруднень, які можуть завадити нормальній роботі котла. Після мийки необхідно обробити систему. Звичайна гарантія не покриває неполадки, які можуть виникнути через недотримання цих положень.

Перевірити:

- чи підходить котел до типу газу, що подається (див. клейку етикетку); у випадку необхідності пристосування котла до іншого типу газу, див. розділ "ЗМІНА ТИПУ ГАЗУ" на с. 61;
- характеристики мереж подачі електроенергії, води, газу на відповідність вказаним на заводській табличці.

Мінімальна зворотня температура системи опалення не має опускатися нижче 40 °C. Для викиду продуктів згорання необхідно використовувати виключно набори для видалення диму від виробника, оскільки вони є невід'ємною частиною самого котла.

У випадку використання зрідженого газу монтаж котла має відповідати умовам дистриб'юторів цього виду палива і вимогам технічних норм і діючого законодавства. Запобіжний клапан має бути з'єднаний з від-

повідним випускним трубопроводом для уникнення затоплення у випадку його спрацювання.

Монтаж електричного обладнання має відповідати технічним нормам, зокрема:


- котел має бути **обов'язково** з'єднаний з надійною системою заземлення за допомогою спеціального контактного затискача;
- поблизу котла має бути встановлений багатополюсний вимикач, який дозволить повністю вимкнути котел у умовах перенапруги категорії III; див. розділ "Електричні з'єднання" на с. 42, щоб отримати більшу інформацію про електричні з'єднання.
- **Електричні кабелі для з'єднання котла з пультом дистанційного управління** мають знаходитися в окремих лотках, відмінних від лотків проводів з напругою 230 В, оскільки на ці кабелі подається безпечна низька напруга.

5.2 Запобіжні заходи під час монтажу



Під час монтажу необхідно дотримуватися наступних вимог:

- закріпити котел на міцній стіні;
- дотримуватись розмірів трубопроводу для видалення диму (розділ "Розміри і довжина системи видалення диму" на с. 36) та правильних способів монтажу, див. вкладиш з інструкціями в комплекті для видалення диму;
- залишити навколо котла мінімальний вільний простір, див. Малюнок 5.1.



Всі розміри наведені в мм.

Малюнок 5.1

- залишити 6 см вільного простору перед котлом у випадку його монтажу в шафі, панелі, ніші;
- у випадку монтажу котла на місці попереднього опалювального пристрою ретельно очистити це місце від мулистих відкладень, що утворилися з часом;
- бажано обладнати систему осаджувальним фільтром або скористатися засобом для очищення циркулюючої води; останнє рішення, зокрема, крім очищення системи, чинить антикорозійну дію, сприяючи утворенню захисної плівки на металічних поверхнях, та нейтралізує гази, присутні у воді;


5.3 Монтаж опорної стійки котла

Котел обладнано опорною стійкою для монтажу.

В комплекті є паперовий шаблон, який містить всі розміри та інформацію для правильної установки опорної стійки.

5.4 Розміри

Котел має наступні розміри:



Малюнок 5.2

- A** видалення диму / забір повітря (коаксіальна $\varnothing$ 60/100)
- B** видалення диму (роздвоєна $\varnothing$ 80)
- C** забір повітря (роздвоєна $\varnothing$ 80)
- D** опорна стійка для фіксації котла
- E** MR - подача опалення
- F** US - вихід води в системі гарячого водопостачання
- G** Газ
- H** ES - вхід води в системі гарячого водопостачання
- I** RR - "обратка" опалення

Всі розміри наведені в мм.


5.5 Типи з'єднань

В котлі використовуються наступні з'єднання:

	Вентиль	Ø труби
MR		Ø 16/18
US		Ø 13/15
Газ	G 3/4 MF	Ø 16/18
ES		Ø 13/15
RR		Ø 16/18
Штуцер запобіжного клапана 3 бар G1/2F		

5.6 Монтаж котла


- Зняти захисні затички з труб котла.
- Закріпити котел на опорній стійці.
- Вкрутити вентиль на котлі.
- Закріпити або приварити патрубки відповідно Ø 14 мм для входу, виходу в системі гарячого водопостачання та Ø 18 мм для газу, подачі, "обратки" системи опалення.



Малюнок 5.3

- Рекомендується встановити відсічний вентиль на вході системи гарячого водопостачання. Вентиль ізолює котел у гідравлічному відношенні і полегшує таким чином виконання технічного обслуговування.
- Якщо гідравлічна система опалення знаходиться над площиною котла, рекомендується встановити вентилі, щоб секціонувати систему для виконання технічного обслуговування.

- З'єднати трубопроводи, розмістивши між ними прокладки 1/2" та 3/4".
- Перевірити на герметичність систему подачі газу.
- З'єднати запобіжний клапан з випускною лійкою, див. Малюнок 5.4.



Малюнок 5.4

5.7 Розміри і довжина системи видалення диму

Система видалення диму / забору повітря може бути такого типу:

C₁₂ C₃₂ C₄₂ C₅₂ C₆₂ C₈₂ B₂₂


Див. окремо запакований вкладиш у відповідному комплекті.

Горизонтальні ділянки димоходів повинні мати нахил приблизно 1,5 градусів (25 мм на метр).



Випускний трубопровід має бути спроектований таким чином, щоб уникнути повністю як застою конденсату всередині трубопроводу, так і зворотного потоку конденсату до камери згорання, тому кінець трубопроводу має розташовуватися нижче за вхід з боку котла.

Необхідно дотримуватися загальних інструкцій щодо монтажу горизонтальних ділянок і передбачити один або декілька пристроїв для збору конденсату у разі потреби.



Малюнок 5.5

Для підключення до котла наявні комплекти, наведені нижче:

Настінний комплект видалення диму (Малюнок 5.8 А)

Коаксіальний трубопровід Ø 60/100 мм номінальною довжиною (L Малюнок 5.8) 915 мм.

Цей комплект дозволяє видаляти дим через стіну позаду або збоку від котла.

Мінімальна і максимальна, за використання подовжувачів, довжина димоходу має відповідати таким параметрам:


Коаксіальні Ø 60/100 мм	Діафрагма
M290.24CM/...	
Для довжини від 0,5 м до 1 м	Ø 38 мм
Для довжини від 1 м до 2 м	Ø 47 мм
Для довжини від 2 м до 4 м	-
M290.28CM/...	
Для довжини від 0,5 м до 1 м	Ø 38 мм
Для довжини від 1 м до 2 м	Ø 47 мм
Для довжини від 2 м до 4 м	-
M290.32CM/...	
Для довжини від 0,5 м до 1 м	Ø 41 мм
Для довжини від 1 м до 3 м	-

Малюнок 5.6



Щоб встановити або зняти діафрагму, див. Малюнок 5.6.

Щоб правильно встановити діафрагму, див. Малюнок 5.7.



Малюнок 5.7

Вертикальний комплект видалення диму з коліном 90 ° (Малюнок 5.8 В)

Коаксіальний трубопровід Ø 60/100 мм (Малюнок 5.8).


Цей комплект дозволяє підняти вісь видалення диму котла на 635 мм.

Мінімальна і максимальна, за використання подовжувачів, довжина димоходу має відповідати параметрам таблиць, наведених вище. Наконечник труби видалення повинен розташовуватися завжди горизонтально.

Додаткові коліна 45 ° або 90 ° (Малюнок 5.8 С)

Коаксіальні коліна Ø 60/100 мм При використанні коліна з кутом 90 ° і 45 ° загальна максимальна довжина трубопроводів зменшується наступним чином:

У випадку коліна з кутом 45 ° втрачаються	0,5 м
У випадку коліна з кутом 90 ° втрачається	1 м



Малюнок 5.8

Комплект роздвоєних каналів забору повітря / видалення диму Ø 80 mm (Малюнок 5.11 - Малюнок 5.12)

Цей комплект дозволяє відділити видалення диму від витяжки повітря.

Можна з'єднати кінці труб з відповідними димовими трубами або видаляти дим чи забирати повітря безпосередньо через стіну.

Мінімальна довжина труб не може бути меншою за 1 м, а максимальна сумарна довжина ділянок **A + B** (див. Малюнок 5.11 і Малюнок 5.12), створена за допомогою подовжувачів, не має перевищувати значення таблиці, наведеної нижче (див. також таблицю (Малюнок 5.10) для моделі 24 кВт і графіки (Малюнок 5.13) для моделей 28 і 32 кВт):


Модель	Макс. довжина (A+B)
24 кВт	30 м
28 кВт	30 м
32 кВт	15 м

В комплекті наявні подовжувачі для досягнення максимально припустимої довжини.




В залежності від максимальної довжини комплекту необхідно встановити відповідну діафрагму між площиною котла та патрубком забору повітря/видалення диму.

Модель 24 кВт




Моделі 28 і 32 кВт



Малюнок 5.9

M290.24CM/..		
Роздвоєні Ø 80/80 mm	Діафрагма	
	Дим	Повітря
Для довжини від 0,5 до 15 м	Ø 38 mm	Ø немає
Для довжини від 15 до 30 м	Ø 47 mm	Ø 50 mm

Малюнок 5.10




Малюнок 5.11




Якщо труба викиду диму перетинає стіни з легкозаймистих матеріалів, необхідно її ізолювати за допомогою принаймні 5 см ізоляційного матеріалу.

Наявні також коліна з кутом 90° і 45° , які зменшують загальну максимальну довжину трубопроводів наступним чином:


У випадку коліна з кутом 45° втрачаються	0,9 м
У випадку коліна з кутом 90° втрачається	1,65 м



С52



С82



Малюнок 5.12





Повітрозбірник і випуск для диму не можна встановлювати на протилежних стінах будівлі (норма EN 483).



В трубопроводі для видалення диму існує ризик конденсації на ділянках, що становлять більше 7 метрів.

МОНТАЖ

Щоб визначити максимальні припустимі параметри довжини трубопроводів забору повітря та видалення диму, див. наступні таблиці:



Малюнок 5.13

ТИП C₆₂

Якщо використовуються трубопроводи та наконечники іншого виробника (Тип C₆₂), необхідно, щоб вони були сумісними з системою, а трубопровід видалення диму був зроблений з матеріалів, стійких до продуктів конденсації.

Під час визначення параметрів трубопроводів необхідно врахувати повітряний опір труби роботі вентилятора:


Корисний статичний тиск при номінальній термічній потужності	24 kW	75	Па
	28 kW	106	Па
	32 kW	93	Па
Надзвичайно висока температура диму	24 kW	139	°C
	28 kW	130	°C
	32 kW	167	°C
Максимальна рециркуляція CO ₂ у всмоктувальному трубопроводі	24 kW	0,9	%
	28 kW	0,8	%
	32 kW	0,6	%

Комплект видалення диму через дах (Малюнок 5.14)

Коаксіальний трубопровід Ø 80/125 мм номінальною висотою 0,96 м.

Цей комплект дозволяє здійснювати видалення диму через дах.

C₃₂



Малюнок 5.14

Наявні подовжувачі для досягнення максимальної висоти.

Максимальна висота (L Малюнок 5.14) з використанням подовжувачів складає:

МОНТАЖ

Коаксіальні Ø 80/125 мм (Видалення через дах)	Діафрагма
M290.24CM/..	
Для довжини від 0,5 м до 2 м	Ø 38 мм
Для довжини від 2 м до 6,5 м	Ø 47 мм
Для довжини від 6,5 м до 8,5 м	-
M290.28CM/..	
Для довжини від 0,5 м до 1,0 м	Ø 38 мм
Для довжини від 1,0 м до 6,5 м	Ø 47 мм
Для довжини від 6,5 м до 8,5 м	-
M290.32CM/..	
Для довжини від 0,5 м до 1 м	Ø 41 мм
Для довжини від 1 м до 6 м	-
Якщо довжина перевищує 1 м, необхідно встановити пристрій для збору конденсату	

Малюнок 5.15



Щоб встановити або зняти діафрагму, необхідно виконати інструкції, наведені в цьому розділі. Щоб правильно встановити діафрагму, див. Малюнок 5.7.

Наявні також коаксіальні коліна Ø 80/125 мм з кутом 90 ° і 45 °, які зменшують загальну максимальну довжину трубопроводів наступним чином:

У випадку коліна з кутом 45 ° втрачаються	0,5 м
У випадку коліна з кутом 90 ° втрачається	1 м



Якщо довжина перевищує 1 м, необхідно встановити пристрій для збору конденсату


Комплект видалення ТИПУ В22 (Малюнок 5.16)
Цей тип видалення диму забирає необхідне повітря згорання в тому ж приміщенні,

де встановлено котел, і видаляє продукти згорання назовні; він може робити це через стіну або через димохід.




В приміщенні, де встановлено котел, необхідно передбачити відповідну систему забору повітря для забезпечення притоку повітря згорання і вентиляції приміщення.

Для забезпечення безперебійної роботи необхідний обмін повітря має становити 2 м³/ч на кожний кВт термічної потужності.



B22



Малюнок 5.16

В комплекті наявні подовжувачі для досягнення максимально припустимої довжини.

Видалення типу B22 Ø 80 мм	Діафрагма
M290.24CM/..	
Для довжини від 0,5 м до 15 м	Ø 38 мм
M290.28CM/..	
Для довжини від 0,5 м до 15 м	Ø 38 мм
M290.32CM/..	
Для довжини від 0,5 м до 3,5 м	Ø 50 мм
Для довжини від 3,5 м до 15 м	-
Якщо довжина перевищує 1 м, необхідно встановити пристрій для збору конденсату	

Малюнок 5.17



Щоб правильно встановити діафрагму, див. Малюнок 5.7.



Щоб визначити відповідні діафрагми для димової/повітряної труби, див. Малюнок 5.9 та Малюнок 5.13.

Наявні також коліна з кутом 90 ° і 45 ° , які зменшують загальну максимальну довжину трубопроводів наступним чином:



У випадку коліна з кутом 45 ° втрачаються	0,9 м
У випадку коліна з кутом 90° втрачається	1,65 м



В трубі випуску диму існує ризик конденсації на ділянках, що становлять більше 7 метрів.


5.8 Електричні з'єднання

- Відкрутити гвинти J і зняти передню панель K, потягнувши її на себе, а потім штовхнувши догори, щоб вивільнити з верхніх пазів, див. Малюнок 5.18.



Малюнок 5.18

- Знайти кришку контактної панелі L (Малюнок 5.19), відкрутити гвинти й відкрити її.



Малюнок 5.19

З'єднання котла з мережею електричного живлення

- З'єднати кабель електричного живлення з багатополюсним вимикачем, дотримуючись відповідності лінії (коричневий провід) і нейтралі (блакитний провід).
- З'єднати провід заземлення (жовто-зелений) з надійною системою заземлення.

Кабель або провід електричного живлення котла має бути принаймні 0,75 мм² в перерізі, знаходитися на відстані від джерел тепла і ріжучих предметів і в усьому відповідати діючим технічним нормам.

5.9 Підключення кімнатного термостату або зональних клапанів

Щоб підключити кімнатний термостат, використайте контактні панелі, див. (Малюнок 5.20).


Підключення кімнатного термостату виключає можливість підключення пульта дистанційного управління.

Підключаючи кімнатний термостат будь-якого типу, необхідно зняти електричну перемичку між контактними затисками "A і B".

Електричні проводи кімнатного термостату необхідно вставити в контактні затиски "A і B", див. (Малюнок 5.20).




Будьте уважні, щоб не з'єднати кабелі під напругою з контактними затисками "A і B".



Малюнок 5.20

Термостат повинен мати II клас ізоляції (II), в іншому разі необхідно правильно підключити його до системи заземлення.

Підключення зональних клапанів, що управляються кімнатним термостатом



Електронна
плата котла

Малюнок 5.21

Щоб підключити зональні клапани, використайте контактні панелі кімнатного термостату, див. Малюнок 5.21. Електричні проводи контактів мікровимикача зонального клапана необхідно вставити в контактні затиски "А і В" контактної панелі кімнатного термостату, див. Малюнок 5.21.

Необхідно зняти електричну перемичку між контактними затисками "А і В".



Будьте уважні, щоб не з'єднати кабелі під напругою з контактними затисками "А і В".

5.10 Підключення зовнішнього зонду температури (додаткова позиція)

Необхідно розмістити зовнішній зонд температури на зовнішній стіні будівлі, уникаючи:


- прямого попадання сонячних променів;
- вологих стін або стін, покритих пліснявою;
- розміщення поблизу вентиляторів, випускних патрубків або димоходів.

5.11 Електричне з'єднання котла з зовнішнім зондом

Для з'єднання зовнішнього датчика з котлом необхідно використати електричні проводи з перетином принаймні 0,50 мм².

Електричні проводи для з'єднання котла з зовнішнім зондом мають знаходитися в окремих лотках, відмінних від лотків проводів з напругою 230 В, оскільки на ці кабелі подається безпечна низька напруга.

Щоб підключити зовнішній зонд, використовуйте контактні панелі, див. (Малюнок 5.22).



Малюнок 5.22

5.12 Електричне з'єднання котла з пультом дистанційного управління (додаткова позиція)

Щоб підключити пульт дистанційного управління, використовуйте контактні панелі, див. (Малюнок 5.22).

Підключення пульта дистанційного управління виключає можливість підключення кімнатного термостату.

Інструкції щодо підключення пульта дистанційного управління до котла див. також в посібнику до ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ.


Необхідно зняти електричну перемичку між контактними затисками "A і B", див. (Малюнок 5.22).

5.13 Активація роботи з зовнішнім зондом з пульта дистанційного управління

Роботу котла з зовнішнім зондом необхідно активувати.


Це можна зробити за допомогою програмування пульта ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (якщо підключено).

- Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку , щоб увійти в режим **INFO**.




Малюнок 5.23

Натисніть одночасно кнопки  і , щоб увійти до поля введення (Малюнок 5.24).




Малюнок 5.24

- Натисніть кнопку   або  , щоб вивести на дисплей код "PM15" активації зовнішнього зонду (Малюнок 5.25).



Малюнок 5.25

- Змініть задане значення за допомогою кнопки   або   до появи на дисплеї заданого значення 60 і зачекайте, доки це значення не почне мигати (Малюнок 5.26).



Малюнок 5.26


- Щоб вийти з режиму програмування, натисніть кнопку .

5.14 Налаштування коефіцієнту K зовнішнього зонду

В котлі встановлено коефіцієнт K, що дорівнює нулю, для роботи без підключеного зовнішнього зонду.

Якщо до котла **ПІДКЛЮЧЕНО** пульт дистанційного управління (додаткова позиція), див. Малюнок 5.27, необхідно програмувати коефіцієнт K з пульта дистанційного управління.

Температура на подачі °C



Малюнок 5.27


Коефіцієнт K – це параметр, який збільшує або зменшує температуру подачі опалення в залежності від змін зовнішньої температури. Якщо підключено зовнішній зонд, необхідно запрограмувати цей параметр, виходячи з коефіцієнту корисної дії системи опалення, щоб оптимізувати температуру подачі (Малюнок 5.27).

Наприклад, щоб отримати температуру подачі в системі опалення 60 °C при зовнішній температурі -5 °C, необхідно задати K=1,5 (пунктирна лінія, див. Малюнок 5.27).


Порядок програмування коефіцієнту K

- Увійти в режим програмування, натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 5.28) до появи на дисплеї коду **P01**, який змінюється значенням

параметра, вказуючи на вхід в "параметр 01" (Малюнок 5.29).




Малюнок 5.28



Малюнок 5.29

- Проглянути значення за допомогою кнопки 13 або 14 до появи на дисплеї коду **P15**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 15" (Малюнок 5.30).




Малюнок 5.30

- За допомогою кнопки 10 або 11 можна змінити значення параметру 15 з мінімум **01** до максимум **60** в залежності від обраної кривої коефіцієнта K , див. Малюнок 5.27 (значення на дисплеї відповідає десятковому значенню коефіцієнтів K).
- Натисканням кнопки 12 (Малюнок 5.28) здійснюється підтвердження введеного значення.
- При одночасному натисканні кнопок 12 і 13 (Малюнок 5.28) здійснюється вихід без зміни значення (повернення до переліку параметрів, див. Малюнок 5.30).
- Натисніть одночасно й утримуйте протягом 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 5.28), щоб вийти з "режиму програмування";

З цього моменту температура на подачі системи опалення буде змінюватися в залежності від заданого коефіцієнту K .

В будь-якому разі, якщо температура в приміщенні не є комфортною, можна збільшити або зменшити температуру на подачі системи опалення на $\pm 15^\circ\text{C}$ за допомогою кнопок 13 (зменшення) і 14 (збільшення) (Малюнок 5.28).




Малюнок 5.31

Щоб побачити графік залежності температури від змін, внесених за допомогою кнопок 13 і 14, при $K 1,5$, див. Малюнок 5.32.

Порядок програмування коефіцієнту K з пульту дистанційного управління


Настройку коефіцієнту K можна здійснити і в режимі програмування пульту дистанційного управління.

- Підключіть котел до мережі електричного живлення за допомогою двополюсного вимикача, передбаченого під час установки.
- Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку **P**, щоб увійти в режим **INFO** (Малюнок 5.32).



Малюнок 5.32

Натисніть кнопку **OK** , щоб увійти до вікна **K REG** (Малюнок 5.33).



Малюнок 5.33

За допомогою кнопок ▲, ▲, ▼, ▼ можна змінювати значення.


Натисніть кнопку P, щоб вийти з режиму **INFO** (Малюнок 5.33).

5.15 Налаштування пост-циркуляції насоса


Під час роботи в режимі опалення насос програмується на приблизно 1-хвилинну пост-циркуляцію після закінчення кожної фази нагрівання.

Цей час можна змінити з мінімального значення 0 до максимального значення 4 хвилини.

- Увійдіть в "режим програмування", натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 5.34) до появи на дисплеї коду **P01**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 01" (Малюнок 5.35).




Малюнок 5.34



Малюнок 5.35

- Прогляньте значення за допомогою кнопок 13 або 14 до появи на дисплеї коду **P11**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 11" (Малюнок 5.36).




Малюнок 5.36

- За допомогою кнопки 10 або 11 можна змінити значення параметру 11 з **00**=0 сек. до максимум **99**=255 сек. (коже збільшення або зменшення на одиницю на дисплеї відповідає 2,5 секундам). Наприклад, 17=42 секундам.
- Натисканням кнопки 12 (Малюнок 5.34) здійснюється підтвердження введенного значення.
- При одночасному натисканні кнопок 12 і 13 (Малюнок 5.34) здійснюється вихід без зміни значення (повернення до переліку параметрів, див. Малюнок 5.36).
- Натисніть одночасно й утримуйте протягом 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 5.34), щоб вийти з "режиму програмування";


Налаштування пост-циркуляції за допомогою пульту дистанційного управління

- Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку , щоб увійти в режим **INFO** (Малюнок 5.37).




Малюнок 5.37

- Натисніть одночасно кнопки  і , щоб увійти до поля введення (Малюнок 5.38).



Малюнок 5.38


- Натисніть кнопку  або , щоб вивести на дисплей код "PM11" пост-циркуляції насоса (Малюнок 5.39).



Малюнок 5.39

- Змініть задане значення за допомогою кнопки  або  і зачекайте, доки це значення не почне мигати (Малюнок 5.40). Кожне збільшення або зменшення стано-

вить 1 секунду.



Малюнок 5.40


- Щоб вийти з режиму програмування, натисніть кнопку **P**.

5.16 Вибір частоти повторного вмикання

Коли котел здійснює опалення в режимі увімкнено/вимкнено, мінімальний час між двома вмиканнями запрограмовано на три хвилини (частота повторного вмикання).

Цей час можна змінити з мінімального значення 0 до максимального значення 8 хвилин в режимі програмування панелі управління або пульта дистанційного управління.

- Увійдіть в "режим програмування", натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 5.41), до появи на дисплеї коду **P01**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 01" (Малюнок 5.42).




Малюнок 5.41



Малюнок 5.42

- Прогляньте значення за допомогою кнопки 13 або 14 до появи на дисплеї коду **P10**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 10" (Малюнок 5.43).




Малюнок 5.43

- За допомогою кнопки 10 або 11 можна змінити значення параметру 10 з **00**=0 сек. до **100**=510 сек. (кожне збільшення або зменшення на одиницю на дисплеї відповідає 5 секундам). Наприклад, 36=180 секундам.
- Натисканням кнопки 12 (Малюнок 5.41) здійснюється підтвердження введеного значення.
- При одночасному натисканні кнопок 12 і 13 (Малюнок 5.41) здійснюється вихід без зміни значення (повернення до переліку параметрів, див. Малюнок 5.43).
- Натисніть одночасно й утримуйте протягом 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 5.41), щоб вийти з "режиму програмування";

Налаштування пост-циркуляції за допомогою пульту дистанційного управління


Мінімальний час роботи котла між двома вмиканнями в режимі увімкнено/вимкнено, можна встановити і за допомогою пульту ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ.

- Натисніть і утримуйте 3 сек. кнопку , щоб увійти в режим **INFO** (Малюнок 5.44).




Малюнок 5.44

- Натисніть одночасно кнопки  і , щоб увійти до поля введення (Малюнок 5.45).



Малюнок 5.45

- Натисніть кнопку  або , щоб вивести на дисплей код "PM10" вибору частоти вмикання (Малюнок 5.46).




Малюнок 5.46

Див. Малюнок 5.46, на якому зображено задане значення **90**, що відповідає приблизно 3 хвилинам.

Проміжок регулювання починається з 0 і закінчується 8 з половиною хвилинами.

Кожне збільшення або зменшення становить 2 секунди.

- Змініть задане значення за допомогою кнопки ▲  або ▼  і зачекайте, доки це значення не почне мигати (Малюнок 5.47).



Малюнок 5.47

- Щоб вийти з режиму програмування, натисніть кнопку .

5.17 Приклади гідравлічних систем з гідросепаратором (додаткова позиція)

Гідросепаратор створює зону зі зменшеною втратою напору, що робить первинний і вторинний контури незалежними у гідравлічному відношенні.

В такому випадку об'єм, який проходить через контури, залежить виключно від потужності насосів.

Таким чином з використанням гідросепаратора, циркуляція у вторинному контурі здійснюється, тільки коли відповідний насос ввімкнений.


Коли насос вторинного контуру вимкнений, циркуляція у відповідному контурі відсутня, а весь напор, який виштовхується насосом первинного контуру, проходить через сепаратор.

Таким чином із використанням гідросепаратора можна отримати один контур з постій-

ною продуктивністю і один - зі змінною.


Приклади гідравлічної системи

Зона високої + зона низької температури.



Малюнок 5.48

Зона високої + 2 зони низької температури.



Малюнок 5.49

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6 ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Застереження



Перш ніж виконувати дії, описані нижче, необхідно переконатися, що двополюсний вимикач, передбачений під час монтажу, вимкнено.

6.2 Послідовність дій

Подача газу

- Відкрийте вентиль газового лічильника і вентиль котла 5, див. Малюнок 6.1.



Малюнок 6.1


- Перевірте за допомогою мильного розчину або подібного йому засобу, герметичність газового штуцера.
- Закрийте газовий вентиль 5, див. Малюнок 6.2.



Малюнок 6.2

Наповнення системи опалення

- Зніміть передню панель, див. розділ "Демонтаж панелей корпусу" на с. 63.
- Відкрийте вентилі системи, передбачені під час монтажу.
- Відкрийте один або більше кранів гарячої води, щоб випустити повітря з трубопроводів.
- Ослабте пробку автоматичного клапана-вантуза 27, див. Малюнок 6.3.



Малюнок 6.3

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте крани радіаторів.
- Наповніть систему опалення, див. розділ "Наповнення контура опалення" на с. 14.
- Випустіть повітря з радіаторів і різних високих точок системи, потім знов закрийте ручні пристрої для випорожнення, якщо ви ними користувалися.
- Зніміть пробку 25, див. Малюнок 6.3, і заблокуйте насос, повертаючи ротор за допомогою викрутки.


Під час виконання цієї операції випустіть повітря з насосу.

- Знову закрийте пробку насоса.
- Завершіть наповнення системи опалення. Випуск повітря з системи і з насосу необхідно повторити декілька разів.
- Встановіть на місце передню панель корпусу.
- Підключіть котел до електричного живлення за допомогою двополюсного вимикача, передбаченого під час монтажу. На дисплеї з'явиться символ  (тире загоряються по черзі, позначаючи рух, див. Малюнок 6.4).




Малюнок 6.4

- Натисніть й утримуйте 2 сек. кнопку 12 до появи на дисплеї символів  і  Малюнок 6.5.



Малюнок 6.5

На дисплеї буде показана температура котла (первинний контур) та символи  і  (Малюнок 6.6).



Малюнок 6.6

- Відкрийте газовий вентиль.
- Переконайтеся, що кімнатний термостат знаходиться в режимі "здійснюється нагрівання для опалення".
- Перевірте правильність роботи котла як в режимі гарячого водопостачання, так і в режимі опалення.
- Перевірте показники тиску і витрати газу, див. розділ "ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ" на с. 56 посібника.
- Вимкніть котел, натиснувши й утримуючи 2 сек. кнопку 12 (Малюнок 6.5), до появи на дисплеї символу  (тире загоряються по черзі, позначаючи рух, див. Малюнок 6.4).

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Покажіть користувачу, як правильно експлуатувати котел, зокрема, операції:
 - увімкнення
 - вимкнення
 - регулювання.

Користувач повинен дбайливо зберігати всю документацію у доступному місці для можливості подальших консультацій.

7 ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ

7.1 Застереження




Після кожного виміру тиску газу необхідно знову добре закрити відводи для замірювання тиску. Після кожної операції з регулювання газу необхідно герметично закрити органи регулювання клапану.



Увага! Небезпека ураження електричним струмом!

Під час виконання операцій, описаних в цьому розділі, котел знаходиться під напругою.

Ні в якому разі не торкатися жодного з компонентів електрообладнання.



Малюнок 7.1

- Увійдіть в "режим програмування", натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 7.2), до появи на дисплеї коду **P01**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 01" (Малюнок 7.3).


7.2 Операції і настройка газу

- Зніміть передню панель корпусу, див. розділ "Демонтаж панелей корпусу" на с. 63.

Перевірка тиску в мережі

Вимкнувши котел (привівши його в неробочий стан), перевірте тиск подачі газу за допомогою відводу 31, див. Малюнок 7.1, і порівняйте зчитане значення зі значеннями в розділі "Тиск газу" на с. 23.

- Добре закрийте відвід для замірювання тиску 31 (Малюнок 7.1).




Малюнок 7.2

Перевірка тиску в пальнику


- Відкрийте відвід для замірювання тиску 30 (Малюнок 7.1) й підключіть манометр.

ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ



Малюнок 7.3

- Натисніть кнопку 13 або 14 (Малюнок 7.2), щоб проглянути параметри до параметру **P09**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 09" ("сажотрус", **00** = режим "сажотрус" не активований) (Малюнок 7.4).




Малюнок 7.4

- За допомогою кнопки 13 або 14 змініть це значення на **01** (режим "сажотрус" активовано при мінімальній температурі гарячого водопостачання) і натисніть кнопку 12 для підтвердження. На дисплеї з'явиться код **LP**, за ним - мінімальна температура води в системі гарячого водопостачання (Малюнок 7.5).



Малюнок 7.5

- За допомогою кнопки 13 або 14 (Малюнок 7.2) перегорніть параметри до появи на дисплеї коду **hP** (режим "сажотрус" активовано при мінімальній температурі опалення) і натисніть кнопку 12 для підтвердження. На дисплеї з'явиться код **hP**, за ним - мінімальна температура води в системі опалення (Малюнок 7.6).



Малюнок 7.6

- Переконайтеся, що кімнатний термостат знаходиться в режимі "здійснюється нагрівання для опалення".
- Відкрийте крани й випустіть достатню кількість гарячої води.
- Порівняйте значення заміряного тиску зі значеннями, наведеними в розділі "Технічні характеристики M290.24BM/..." на с. 24,

ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ

"Технічні дані M290.28CM/..." на с. 27 і
"Технічні дані M290.32CM/..." на с. 30.

M290.24CM/M - Мінімальний тиск газу в пальнику		
Природний газ G20	Па	220
	мбар	2,2
Бутан G30	Па	560
	мбар	5,6
Пропан G31	Па	650
	мбар	6,5

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O

Малюнок 7.7

M290.28CM/M - Мінімальний тиск газу в пальнику		
Природний газ G20	Па	180
	мбар	1,8
Бутан G30	Па	490
	мбар	4,9
Пропан G31	Па	640
	мбар	6,4

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O

Малюнок 7.8

M290.32CM/M - Мінімальний тиск газу в пальнику		
Природний газ G20	Па	230
	мбар	2,3
Бутан G30	Па	590
	мбар	5,9
Пропан G31	Па	810
	мбар	8,1

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O

Малюнок 7.9

- За допомогою кнопки 13 або 14 (Малюнок 7.2) перегорніть параметри до появи на дисплеї коду **dP** (режим "сажотрус" активовано при максимальній температурі гарячого водопостачання) і натисніть кнопку

12 для підтвердження. На дисплеї з'явиться код **dP**, за ним - максимальна температура води в системі гарячого водопостачання.



Малюнок 7.10

- Порівняйте значення заміряного тиску зі значеннями, наведеними в розділі "Технічні характеристики M290.24BM/..." на с. 24, "Технічні дані M290.28CM/..." на с. 27 і "Технічні дані M290.32CM/..." на с. 30.

M290.24CM/M - Максимальний тиск газу в пальнику		
Природний газ G20	Па	1280
	мбар	12,8
Бутан G30	Па	2820
	мбар	28,2
Пропан G31	Па	3600
	мбар	36,0

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O

Малюнок 7.11

ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ

M290.28CM/M - Максимальний тиск газу в пальнику		
Природний газ G20	Па	1180
	мбар	11,8
Бутан G30	Па	2790
	мбар	27,9
Пропан G31	Па	3550
	мбар	35,5

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O

Малюнок 7.12

M290.32CM/M - Максимальний тиск газу в пальнику		
Природний газ G20	Па	1210
	мбар	12,1
Бутан G30	Па	2820
	мбар	28,2
Пропан G31	Па	3700
	мбар	37,0

1 мбар відповідає приблизно 10 мм H2O


Малюнок 7.13

- Якщо зчитані значення тиску не відповідають значенням, наведеним в розділі "Технічні характеристики M290.24BM/..." на с. 24, "Технічні характеристики M290.28BM/..." на с.27 і "Технічні характеристики M290.32CM/..." на с. 30, вийдіть з режиму програмування, натиснувши одночасно кнопки 13 і 14, а потім кнопку 12, щоб вийти остаточно, й виконайте операції з калібрування, описані нижче.

Калібрування газового клапану


- Увійдіть в "режим програмування", натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 7.2), до появи на дисплеї коду **P01**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 01" (Малюнок 7.3).

- Натисніть кнопку 14 (Малюнок 7.2), щоб перегорнути параметри до параметру **P09** ("сажотрус") (Малюнок 7.4).
- За допомогою кнопки 10 змініть це значення на **15** і натисніть кнопку 12 для підтвердження. На дисплеї з'явиться код **S-H**, за ним - значення абсолютної максимальної потужності (Малюнок 7.14).



Малюнок 7.14

- За допомогою кнопки 14 або 13 (Малюнок 7.2) збільшить або зменшить це значення. Зачекайте 3 сек., доки тиск газу не стабілізується, потім знову зчитайте значення на газовому манометрі. **Пам'ятайте, що під час калібрування газового максимуму неможливо повернутися до пропущеного меншого значення.**
- Натисніть кнопку 11 (Малюнок 7.2) і утримуйте її 1 секунду, щоб запам'ятати значення.
- Натисніть кнопку 10 (Малюнок 7.2), щоб перейти до калібрування мінімального тиску газу. На дисплеї з'явиться код **S-L**, за ним - значення абсолютної мінімальної потужності (Малюнок 7.15).



Малюнок 7.15

- За допомогою кнопки 14 або 13 (Малюнок 7.2) збільшити або зменшити це значення. Зачекайте 3 сек., доки тиск газу не стабілізується, потім знову зчитайте значення на газовому манометрі. **Пам'ятайте, що під час калібрування газового мінімуму неможливо повернутися до пропущеного більшого значення.**
- Натисніть кнопку 11 (Малюнок 7.2) і утримуйте її 1 секунду, щоб запам'ятати значення.
- Натисніть кнопку 10 (Малюнок 7.2), щоб перевірити максимальне задане значення і, у разі необхідності, виправте його, дотримуючись описаної вище процедури.
- Натисніть кнопку 10 (Малюнок 7.2), щоб перевірити мінімальне задане значення і, у разі необхідності, виправте його, дотримуючись описаної вище процедури.
- Відключіть котел від електричного живлення, щоб вийти з режиму калібрування.
- Закрийте крани гарячої води.

Добре закрийте відвід для замірювання тиску.

8 ЗМІНА ТИПУ ГАЗУ

8.1 Застереження



Всі дії з пристосування котла до відповідного типу газу, мають виконувати тільки кваліфіковані спеціалісти вповноваженого центру технічної допомоги.

Комплектуючі деталі, що використовуються для пристосування котла до відповідного типу газу, мають обов'язково бути оригінальними (фірмовими).


Щодо інструкцій з калібрування газового клапану див. розділ "ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ" на с. 56.

8.2 Дії з пристосування



Необхідно переконаватися, що газовий вентиль, встановлений на трубопроводі подачі газу, закрито, і що котел не знаходиться під напругою.

- Зніміть передню і бокові панелі корпусу, див. розділ "Технічне обслуговування" на с. 63.
- Зніміть панель герметичної камери.
- Зніміть передню панель камери згорання і пальник, див. Малюнок 8.1.




Малюнок 8.1

- Змініть тип газу, правильно замінивши сопла, а також прокладки пальника.
- Поставте на місце пальник Малюнок 8.1, передню панель камери згорання і панель герметичної камери.
- Підключіть котел до електричного живлення.


Щоб настроїти роботу котла на зрідженому газі (G30 - G31), необхідно зробити наступне:

- увійти в "режим програмування", натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 8.2), до появи на дисплеї коду **P01**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 01" (Малюнок 8.3);



Малюнок 8.2

ЗМІНА ТИПУ ГАЗУ



Малюнок 8.3

- перегорнути значення за допомогою кнопок 13 або 14 до появи на дисплеї коду **P05**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 05" (Малюнок 8.4);



Малюнок 8.4

- натиснути 5 разів кнопку 14, щоб отримати можливість змінити значення параметру 05 (див. таблицю);

Параметр	Тип газу
00	G20
05	G31

- натиснути кнопку 12 (Малюнок 8.2), щоб підтвердити введене значення;
- при одночасному натисканні кнопок 12 і 13 (Малюнок 8.2) здійснюється вихід без зміни значення (повернення до переліку

параметрів, див. Малюнок 8.4);

- натиснути одночасно й утримувати протягом 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 8.2), щоб вийти з "режиму програмування";
- виконати калібрування газового клапана, див. розділ "ПЕРЕВІРКА РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗУ" на с. 56;
- поставити на місце панель управління і передню панель корпусу;
- наклеїти етикетку з указанням природи газу і значення тиску, встановленим для котла (клейка етикетка знаходиться в комплекті для зміни типу газу).

9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1 Застереження



Дії, описані в цьому розділі, мають виконувати тільки кваліфіковані спеціалісти, тому рекомендується звернутися до вповноваженого центру технічної допомоги.


Для забезпечення ефективної і надійної роботи котла, користувач має викликати кваліфікованого спеціаліста вповноваженого центру технічної допомоги для здійснення технічного обслуговування та очищення принаймні один раз на рік. Якщо такі роботи не виконуються, заміна пошкоджених компонентів котла і лагодження неполадок в роботі не покриваються звичайною гарантією.

Перед початком виконання будь-яких операцій з очищення, технічного обслуговування, відкриття або демонтажу панелей котла, **необхідно від'єднати його від мережі електричного живлення** за допомогою багатополюсного вимикача, передбаченого в системі, і **закрити газовий вентиль**.

9.2 Демонтаж панелей корпусу

Передня панель


- Відкрутити гвинти А. Зняти передню панель, штовхнувши її догори, щоб вивільнити від нижніх гачків, див. Малюнок 9.1.



Малюнок 9.1

Бокові панелі


- Відкрутити гвинти В, див. Малюнок 9.2, і зняти дві бокові панелі, штовхнувши їх догори, щоб вивільнити з верхніх гачків.



Малюнок 9.2

Панель управління

Повернути панель управління С, див. Малюнок 9.3, щоб отримати максимальний доступ до внутрішніх компонентів котла.




Малюнок 9.3

9.3 Випорожнення системи гарячого водопостачання

- Закрити кран на вході, передбачений під час монтажу.
- Відкрити крани гарячої води системи гарячого водопостачання.

9.4 Випорожнення системи опалення

- Закрити крани подачі і повернення ("обратки") системи опалення.
- Послабити кран випорожнення котла 23, див. Малюнок 9.4.



Малюнок 9.4

9.5 Очищення первинного теплообмінника

Зняти передню панель корпусу і передню панель камери згорання.

Якщо на ребрах первинного теплообмінника є грязь, необхідно повністю закрити поверхню пальника газетою або картоном і очистити теплообмінник щіткою з щетини.

9.6 Перевірка герметизації розширювального бачка

Випорожнити контур опалення, див. розділ "Випорожнення системи опалення" на с. 64, і перевірити, щоб тиск в розширювальному бачку не був меншим за 1 бар.

Якщо тиск виявиться меншим, необхідно забезпечити правильну герметизацію бачка.

9.7 Очищення теплообмінника гарячого водопостачання

Спеціаліст вповноваженого центру технічної допомоги має оцінити необхідність видалення накипу з теплообмінника систе-

ми гарячого водопостачання і, у разі необхідності, очистити його за допомогою спеціальних засобів.


9.8 Очищення пальника

Пальник рампового і мультигазового типу не потребує особливого обслуговування, достатньо очищувати його від пилу за допомогою щітки з щетини. Необхідність застосування більш специфічних заходів для очищення пальника має оцінити і здійснити спеціаліст вповноваженого центру технічної допомоги.

9.9 Перевірка труби випуску диму

Необхідно, щоб спеціаліст вповноваженого центру технічної допомоги регулярно (принаймні один раз на рік) перевіряв цілісність труби випуску диму, повітря, і надійність системи контролю диму.

Для заміру перепаду тиску, створеного вентурі, використовуйте відводи для заміру тиску, див. Малюнок 9.5.



Малюнок 9.5

Мінімальне значення тиску, створеного вентурі, наведено в таблиці:

Модель M290.24CM/..		
Мінімальний тиск вентурі	Па	76
	мбар	0,76
Модель M290.28CM/..		
Мінімальний тиск вентурі	Па	111
	мбар	1,11
Модель M290.32CM/..		
Мінімальний тиск вентурі	Па	149
	мбар	1,49

Малюнок 9.6

9.10 Контроль коефіцієнту корисної дії котла

Контроль коефіцієнту корисної дії котла має здійснюватися з частотою, передбаченою діючими нормами.



Див. також розділ "Настройка функції «сажотрус»" на с. 66.

- Запустити котел в режимі опалення на максимальну потужність.
- Перевірити згорання, користуючись відводами, що знаходяться на трубопроводі для видалення диму, і порівняти отримані значення з даними таблиці.

Контроль можна виконувати і коли котел працює на максимальній потужності в режимі гарячого водопостачання, але це необхідно зазначити у звіті.

Модель M290.24CM/M		
Номінальна теплова витрата	кВт	25,5
Номінальний коефіцієнт корисної дії	%	92,8
Коефіцієнт корисної дії згорання	%	93,7
Надлишок повітря	n	1,7
Вміст CO2 у складі диму	%	6,9
Вміст O2 у складі диму	%	8,6
Температура диму	°C	123

Показники стосуються іспитів з концентричним викидом 60 – 100 мм на 1 м і природним газом G20 та з температурою подачі / «обратки» опалення 60°/80°C

Малюнок 9.7

Модель M290.28CM/M		
Номінальна теплова витрата	кВт	31,1
Номінальний коефіцієнт корисної дії	%	93,3
Коефіцієнт корисної дії згорання	%	94,8
Надлишок повітря	n	1,5
Вміст CO2 у складі диму	%	7,6
Вміст O2 у складі диму	%	7,3
Температура диму	°C	111

Показники стосуються іспитів з концентричним викидом 60 – 100 мм на 1 м і природним газом G20 та з температурою подачі / «обратки» опалення 60°/80°C

Малюнок 9.8

Модель M290.32CM/M		
Номінальна теплова витрата	кВт	33,9
Номінальний коефіцієнт корисної дії	%	93,1
Коефіцієнт корисної дії згорання	%	94,1
Надлишок повітря	n	1,6
Вміст CO2 у складі диму	%	7,2
Вміст O2 у складі диму	%	8,1
Температура диму	°C	125


Показники стосуються іспитів з концентричним викидом 60 – 100 мм на 1 м і природним газом G20 та з температурою подачі / «обратки» опалення 60°/80°C

Малюнок 9.9

9.11 Настройка функций «сажотрус»

Коли котел знаходиться в режимі «сажотрус», можна відключити деякі автоматичні функції, щоб прискорити виконання процедур перевірки і контролю.

- Увійдіть в "режим програмування", натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 9.10), до появи на дисплеї коду P01, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "параметр 01" (Малюнок 9.11).




Малюнок 9.10



Малюнок 9.11

Функція «сажотрус» при мінімальній потужності системи гарячого водопостачання

- Натисніть одночасно кнопки 13 і 14 (Малюнок 9.10) до появи на дисплеї коду **LP**, який змінюється значенням мінімальної температури води в системі гарячого водопостачання (наприклад, **45**), вказуючи на вхід для активації функції "сажотрус" при мінімальній потужності системи гарячого водопостачання (Малюнок 9.12).



Малюнок 9.12

Функція «сажотрус» при мінімальній потужності системи опалення

- Натисніть одночасно кнопки 13 і 14 (Малюнок 9.10) до появи на дисплеї коду **hP**, який змінюється значенням мінімальної температури води в системі опалення (напри-

клад, **32**), вказуючи на вхід для активації функції "сажотрус" при мінімальній потужності системи опалення (Малюнок 9.13).



Малюнок 9.13

Функція «сажотрус» при максимальній потужності системи опалення

- Натиснувши кнопку 14, можна змінювати потужність в режимі "сажотрус": коли на дисплеї з'явиться код **cP**, який змінюється значенням температури води в системі опалення (наприклад, **78**), функція "сажотрус" встановлена на максимальну потужність в системі опалення (Малюнок 9.14).



Малюнок 9.14

Функція «сажотрус» при максимальній потужності системи гарячого водопостачання


- Натиснувши ще раз кнопку 14, можна знову змінювати потужність в режимі "сажотрус": коли на дисплеї з'явиться код **dP**,

який змінюється значенням температури води в системі опалення (наприклад, 60), функція "сажотрус" встановлена на максимальну потужність в системі гарячого водопостачання (Малюнок 9.15).



Малюнок 9.15

- Натисніть одночасно й утримуйте протягом 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 9.10), щоб вийти з "режиму програмування" і повернутися до раніше заданих значень (Малюнок 9.16).



Зима



Літо

Малюнок 9.16

9.12 Настройки для зміни електронної контрольної плати

При заміні електронної контрольної плати необхідно виконати її конфігурацію для відповідного типу котла.

Важливо! Після завершення перевірки роботи котла і зміни деяких параметрів, заданих виробником, необхідно внести в таблицю (див. Малюнок 9.17) значення, які виводяться на дисплей під час перегляду параметрів конфігурації електронної контрольної плати.

Це дасть можливість належним чином настроїти нову плату у разі її заміни.

ПАРАМЕТРИ	ДИСПЛЕЙ	ЗНАЧЕННЯ
Модель/тип котла	P 01	
Тип котла	P 02	
Теплообмінник гарячого водопостачання	P 03	
Не використовується	P 04	-----
Тип газу	P 05	
CO ₂ відхилення від норми	P 06	
Макс.температура на подачі опалення °C	P 07	
Скидання (повернення до параметрів виробника)	P 08	
"Сажотрус"	P 09	
Частота повторного вмикання в режимі опалення	P 10	
Пост-циркуляція насоса	P 11	
Регулювання корисної потужності опалення	P 12	
Режим насоса	P 13	
Потужність розпалу пальника	P 14	
Коефіцієнт K зовнішнього зонду	P 15	


ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПАРАМЕТРИ	ДИСПЛЕЙ	ЗНАЧЕННЯ
Мінімум електроенергії в системі опалення	P 16	
Вимкнення пальника в режимі гарячого водопостачання	P 17	
Не використовується	P 18	-----
Інтерфейс користувача	P 19	
Не використовується	P 20	-----
Не використовується	P 21	-----
Не використовується	P 22	-----
Не використовується	P 23	-----
Не використовується	P 24	-----
Мінімальне значення калібрування газового клапану	P 25	
Максимальне значення калібрування газового клапану	P 26	
Мін.температура на подачі опалення °C	P 27	
Інтервали технічного обслуговування	P 28	
Температура води на вході в системі гарячого водопостачання за промовчанням =10	P 29	
Контрольний тиск P _{op}	P 30	
Реле конфігурації 1	P 31	-----
Реле конфігурації 2	P 32	-----

Малюнок 9.17

- Увійдіть в "режим програмування", натиснувши одночасно й утримуючи 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 9.18), до появи на дисплеї коду **P01**, який змінюється значенням параметра, вказуючи на вхід в "па-

раметр 01" (Малюнок 9.19).



Малюнок 9.18



Малюнок 9.19

- За допомогою кнопки 10 або 11 можна змінити значення параметру 01 таким чином:
01 = 24 кВт
02 = 28 кВт
03 = 32 кВт.
- Підтвердити введені значення можна натисканням кнопки 12 (Малюнок 9.18).
- Щоб вийти, не підтверджуючи змінене значення, натисніть кнопку 14 або 13.
- Натисніть кнопку 14, щоб перейти до параметру **P02** й вивести на дисплей задане значення: **00** = контроль згорання з реле тиску диму.

- Щоб змінити значення, натисніть кнопку 10 або 11 й підтвердить значення параметру кнопкою 12.
- Щоб вийти, не підтверджуючи змінене значення, натисніть кнопку 14 або 13.
- Натисніть кнопку 14, щоб перейти до параметру **P03** й вивести на дисплей відповідне задане значення: **00** = пластинчатий теплообмінник гарячого водопостачання.
- Щоб змінити значення, натисніть кнопку 10 або 11 й підтвердить значення параметру кнопкою 12.
- Щоб вийти, не підтверджуючи змінене значення, натисніть кнопку 14 або 13.
- Натисніть одночасно й утримуйте протягом 10 сек. кнопки 12-13-14 (Малюнок 9.18), щоб вийти з "режиму програмування".



17962.2072.0

1411

72A5

UA

Представительство Биаси в Украине

08131, Киево-Святошинский район,
с.Софиевская Борщаговка, ул.Озерная, 17

Тел/факс: 38(044)405-92-00

Горячая линия: 0-800-50-23-57

[http:// www.biasi.com.ua](http://www.biasi.com.ua)

e-mail: office@biasi.com.ua

Компанія BIASI постійно вдосконалює свою продукцію, тому естетичні характеристики, розміри, технічні характеристики, комплектація і додаткове обладнання можуть бути змінені.